



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [nadzor@rtntula.ru](mailto:nadzor@rtntula.ru)*

300723, Тульская обл. г.

Кимовск, ул.

Коммунистическая, д.8-а

(место составления акта)

"22" июня 2017

(дата составления акта)

10:30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 13-16/191**

По адресу (адресам): юридический адрес – 300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-а, фактический адрес - 300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя Руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 29.05.2017 № 1-870-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида (МКДОУ: д/с № 14)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКДОУ: д/с № 14, ИНН: 7115007365, ОГРН 1027101394836, юридический адрес – 300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-а, фактический адрес - 300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-а

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» июня 2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (восемь рабочих часов)

«14» июня 2017 с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (семь рабочих часов)

«19» июня 2017 с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (семь рабочий час)

«22» июня 2017 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (один рабочий час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня, 23 рабочих часа

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Уведомление о проведении плановой выездной проверки и копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 29.05.2017 № 1-870-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» отправлены электронным письмом с уведомлением о доставке на адрес «kindergarten14.kimovsk@tularegion.org» МКДОУ: д/с № 14 - 02.06.2017 г.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н. 08.06.2017 в 09 час. 00 мин

Указанные сведения подтверждаю:

заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.

(ФИО, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

- |                                    |   |                                      |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1) Савенков Сергей Сергеевич (ФИО) | Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановкам и потребителей (Должность) | Ответственный за проведение проверки |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|

с участием экспертов:

Не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

Маркелова Валентина Рафаиловна – заместитель заведующего по административно-хозяйственной части на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

*или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя*

В ходе проведения проверки:

- проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике.(№ 35-ФЗ от 26.03.2003),

а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Порядок хранения технической документации не определен.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г.	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1



		№6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.8.1	от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
2	Отсутствуют следующие журналы: - учета работ по нарядам и распоряжениям - журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. - журнал учета эл.оборудования (с паспортами и сертификатами на основное электрооборудование).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
3	На рабочем месте оперативного персонала не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:п.п 1.8.9	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
4	Нет распоряжения руководителя организации или структурного подразделения, определяющего вид оперативного обслуживания электроустановок, количество работников из числа оперативного персонала в смене.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 1.7.2.  Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н: п. 3.2.	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
5	Отсутствуют списки работников: - имеющих право выполнять оперативные переключения. - имеющих право выдавать наряд и отдавать распоряжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.8.2	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании

			приказа №76 от 01.09.16 г.)
6	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации отсутствует.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
7	Нормы комплектования средств защиты от поражения электрическим током не соответствует требованиям Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, так например: - вторая пара диэлектрических перчаток; - два комплекта указателей напряжения и т.д.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261: Приложение 8	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
8	Диэлектрические перчатки №1 не прошли периодических испытаний 1 раз в 6 месяцев.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261:п.2.10.5, Приложение 7	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
9	Нет проверенных ответственным за электрохозяйством, однолинейной схемы электроустановок, щитов и сборок (например: ВРУ-0,4 кВ, ЩЭ-1,ЩЭ-2, и т.д.).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 1.8.5	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от



			01.09.16 г.)
10	Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 2.7.15	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
11	Не проводятся осмотры с выборочным вскрытием грунта и видимой части заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.2.7.8, 2.7.9, 2.7.10.	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
12	В учреждении не разработаны мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения учреждения.	п.1.5.3.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
13	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний по электробезопасности и не имеет соответствующую группу (должна быть четвертая группа до 1000 В.) Отстранить заведующий детским садиком №14 Лексикова Т.Н.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.п. 1.2.7	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
14	Электротехнологический персонал не прошел проверку знаний по электробезопасности и не имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения производственных операций. Отстранить электротехнологический персонал учреждения, так например: рабочий по комплексному обслуживанию	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.4.3	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.

	зданий и сооружений – Лексиков В.П.		
15	Ответственный за электрохозяйство (Маркелова В.Р. зам. заведующего по АХЧ) не прошла проверку знаний по эл.безопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.2.7; 1.4.3.	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
16	На дверях помещения ВРУ-0,4 кВ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Отсутствуют диспетчерские наименования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.2.2.20	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)
17	Электроустановки и электрооборудование учреждения эксплуатируются с истекшим сроком службы с 1967 г. техническое освидетельствование не проводилось (так например: электропроводка, ВРУ-0,4 кВ, ЩЭ-1, ЩЭ-2 и т.д.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.6.7	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
18	У Потребителя отсутствует утвержденная исполнительная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145: п.п. 1.8.1	заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от 31.03.14 г.) Лексикова Т.Н.
19	На кабелях в ВРУ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номер или наименование линии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.7.2, 2.4.3 Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г. Введены в	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)



		действие с 1 января 2003 г.): п.2.3.23	
20	Заземляющее устройство не предохранено от коррозии и не окрашено в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.2.7.7	Маркелова В. Р. – заместитель заведующего по АХЧ на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Предписание об устранении выявленных нарушений 13-16/191 от 07.06.2017
2	Копия Распоряжения заместителя Руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 29.05.2017 № 1-870-р

Подписи лиц (а), проводивших (го) проверку:


Государственный инспектор  
Савенков Сергей Сергеевич  
(ФИО)



(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при  
проверке:

Заместитель заведующего по АХЧ  
Маркелова Валентина Рафаиловна  
*(ФИО)*

  
*(подпись)*


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а):

Заведующий МКДОУ: д/с № 14 (приказ № 16-к от  
31.03.14 г.) Лексикова Татьяна Николаевна

М.П.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

"22" июня 2017

  
*(подпись)*

Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки:

*(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)*