



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-т Ленина, д.40. г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail:nadzor@mail.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ №13-16/191**

300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-а  
(место составления)

22 июня 2017 г.  
(дата составления)

Заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида (МКДОУ: д/с № 14)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лексикова Татьяна Николаевна (приказ № 16-к от 31.03.14 г.)

(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей Савенков С.С.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно распоряжения от 29.05.2017 № 1-870-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида (МКДОУ: д/с № 14)

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (промышленной безопасности, электроэнергетики, безопасности гидротехнических сооружений)

В присутствии Маркеловой Валентины Рафаиловны – заместителя заведующего по административно-хозяйственной части на основании приказа № 314/1 от 11.03.03 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №76 от 01.09.16 г.)

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Порядок хранения технической документации не определен.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.

		Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.8.1		
2	Отсутствуют следующие журналы: - учета работ по нарядам и распоряжениям - журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. - журнал учета эл.оборудования (с паспортами и сертификатами на основное электрооборудование).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Устранить выявленное нарушение	Устранено в ходе проверки
3	На рабочем месте оперативного персонала не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:п.п 1.8.9	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
4	Нет распоряжения руководителя организации или структурного подразделения, определяющего вид обслуживания электроустановок, количество работников из числа оперативного персонала в смене.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 1.7.2.  Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н: п. 3.2.	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
5	Отсутствуют списки работников: - имеющих право выполнять оперативные переключения. - имеющих право выдавать наряд и	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.

	отдавать распоряжения.	22 января 2003г. №4145 п.1.8.2		
6	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации отсутствует.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
7	Нормы комплектования средств защиты от поражения электрическим током не соответствует требованиям Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, так например: - вторая пара диэлектрических перчаток; - два комплекта указателей напряжения и т.д.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261: Приложение 8	Устранить выявленное нарушение	До 31.12.17 г.
8	Диэлектрические перчатки №1 не прошли периодических испытаний 1 раз в 6 месяцев.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261:п.2.10.5, Приложение 7	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
9	Нет проверенных ответственным за электрохозяйством,	Правила технической эксплуатации электроустановок	Устранить выявленное нарушение	До 01.10.17 г.

	однолинейной схемы электроустановок, щитов и сборок (например: ВРУ-0,4 кВ, ЩЭ-1, ЩЭ-2, и т.д.).	потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 1.8.5		
10	Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 2.7.15	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
11	Не проводятся осмотры с выборочным вскрытием грунта и видимой части заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.2.7.8, 2.7.9, 2.7.10.	Устранить выявленное нарушение	До 01.04.18г.
12	В учреждении не разработаны мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения учреждения.	п.1.5.3.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
13	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний по электробезопасности и не имеет соответствующую группу (должна быть четвертая группа до 1000 В.) Отстранить заведующий детским садиком №14 Лексикова Т.Н.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.п. 1.2.7	Устранить выявленное нарушение	До 01.06.18 г.
14	Электротехнологически й персонал не прошел	Правила технической эксплуатации	Устранить выявленное	До 01.06.18 г

	<p>проверку знаний по электробезопасности и не имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения производственных операций. Отстранить электротехнологически й персонал учреждения, так например: рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений – Лексиков В.П.</p>	<p>электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.4.3</p>	<p>нарушение</p>	
15	<p>Ответственный за электрохозяйство (Маркелова В.Р. зам. заведующего по АХЧ) не прошла проверку знаний по эл.безопасности.</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.2.7; 1.4.3.</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>До 01.06.18 г</p>
16	<p>На дверях помещения ВРУ-0,4 кВ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Отсутствуют диспетчерские наименования.</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.2.2.20</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>До 01.08.17 г.</p>
17	<p>Электророботостановки и электрооборудование учреждения эксплуатируются с истекшим сроком службы с 1967 г. техническое освидетельствование не проводилось (так например: электропроводка, ВРУ-0,4 кВ, ЩЭ-1, ЩЭ-2 и т.д.)</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.6.7</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>До 07.06.18 г.</p>
18	<p>У Потребителя отсутствует утвержденная</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок</p>	<p>Устранить выявленное нарушение</p>	<p>До 01.06.18 г</p>

	исполнительная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145: п.п. 1.8.1		
19	✓ На кабелях в ВРУ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номер или наименование линии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.7.2, 2.4.3 Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г. Введены в действие с 1 января 2003 г.): п.2.3.23	Устранить выявленное нарушение	До 01.10.17 г.
20	Заземляющее устройство не предохранено от коррозии и не окрашено в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.2.7.7	Устранить выявленное нарушение	До 01.10.17 г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ; статьи 21, пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: статья 8, статья 11, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401, руководителю (представителю) юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида (МКДОУ: д/с № 14)

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении

