

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области

Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

**Предписание № 44/1/1-1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению**

**Детский сад №14 комбинированного вида,**

**в лице заведующего Лорай Евгении Анатольевны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 44 от «21» сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

**«01» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин**

**«10» октября 2018 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин**

проведена плановая проверка старшим дознавателем ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области лейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №14 комбинированного вида, по адресу:  
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 8А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ Детский сад №14 комбинированного вида Лорай Евгенией Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 8А МКДОУ Детский сад №14 комбинированного вида	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	до 15.04.2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР  
по Кимовскому району Тульской области  
лейтенант вн. службы Хромых П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ Детский сад №14 комбинированного вида Лорай Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99